

**Низкотемпературные агрегаты "ПОЛЮС-САР"**

Тем-ра в камере	Внешняя тем-ра	BGS 112 F			
		Q (Вт)	ппу-120 V (м³)	ппу-100 V (м³)	ппу-80 V (м³)
-15°	30°	1114	8,2	7,3	6,4
	35°	979	7,6	6,8	5,9
	40°	846	7	6,2	5,5
-20°	30°	834	6	5,3	4,7
	35°	725	5,5	4,9	4,3
	40°	617	5	4,4	3,9
-25°	30°	603	4,2	3,7	3,3
	35°	515	3,8	3,4	3
	40°	430	3,4	3	2,7

Тем-ра в камере	Внешняя тем-ра	BGS 117 F			
		Q (Вт)	ппу-120 V (м³)	ппу-100 V (м³)	ппу-80 V (м³)
-15°	30°	1261	13	12	10
	35°	1114	12	11	9,4
	40°	970	11	9,8	8,6
-20°	30°	947	9,1	8,1	7,1
	35°	831	8,4	7,5	6,6
	40°	715	7,8	6,9	6,1
-25°	30°	695	6	5,3	4,7
	35°	601	5,5	4,9	4,3
	40°	509	4,9	4,4	3,8

Тем-ра в камере	Внешняя тем-ра	BGS 218 F			
		Q (Вт)	ппу-120 V (м³)	ппу-100 V (м³)	ппу-80 V (м³)
-15°	30°	1433	17	15	13
	35°	1266	16	14	12
	40°	1102	15	13	12
-20°	30°	1078	12	11	9,4
	35°	944	11	9,8	8,6
	40°	812	11	9,8	8,6
-25°	30°	790	8,5	7,6	6,6
	35°	683	7,8	6,9	6,1
	40°	578	7,1	6,3	5,5

Тем-ра в камере	Внешняя тем-ра	BGS 220 F			
		Q (Вт)	ппу-120 V (м³)	ппу-100 V (м³)	ппу-80 V (м³)
-15°	30°	1827	21	19	16
	35°	1604	18	16	14
	40°	1385	17	15	13
-20°	30°	1361	16	14	12
	35°	1173	15	13	12
	40°	988	13	12	10
-25°	30°	966	12	11	9,4
	35°	806	10	8,9	7,8
	40°	652	9	8	7

Тем-ра в камере	Внешняя тем-ра	BGS 320 F			
		Q (Вт)	ппу-120 V (м³)	ппу-100 V (м³)	ппу-80 V (м³)
-15°	30°	2076	35	31	27
	35°	1823	31	28	24
	40°	1574	26	23	20
-20°	30°	1547	26	23	20
	35°	1333	22	20	17
	40°	1123	19	17	15
-25°	30°	1098	18	16	14
	35°	916	17	15	13
	40°	741	14	12	11

Тем-ра в камере	Внешняя тем-ра	MGS 330 F			
		Q (Вт)	ппу-120 V (м³)	ппу-100 V (м³)	ппу-80 V (м³)
-15°	30°	2869	45	40	35
	35°	2492	41	36	32
	40°	2136	37	33	29
-20°	30°	2088	34	30	27
	35°	1788	31	28	24
	40°	1508	28	25	22
-25°	30°	1457	25	22	20
	35°	1223	22	20	17
	40°	1008	19	17	15

Тем-ра в камере	Внешняя тем-ра	BGS 415 F			
		Q (Вт)	ппу-120 V (м³)	ппу-100 V (м³)	ппу-80 V (м³)
-15°	30°	4177	77	69	60
	35°	3635	69	61	54
	40°	3148	60	53	47
-20°	30°	3066	57	51	44
	35°	2621	50	44	39
	40°	2184	43	38	34
-25°	30°	2219	42	37	33
	35°	1846	35	31	27
	40°	1480	29	26	23

Тем-ра в камере	Внешняя тем-ра	BGS 425 F			
		Q (Вт)	ппу-120 V (м³)	ппу-100 V (м³)	ппу-80 V (м³)
-15°	30°	5102	91	81	71
	35°	4441	81	72	63
	40°	3804	72	64	56
-20°	30°	3720	70	62	55
	35°	3197	61	54	48
	40°	2693	53	47	41
-25°	30°	2614	52	46	41
	35°	2202	44	39	34
	40°	1807	36	32	28

Тем-ра в камере	Внешняя тем-ра	BGS 430 F			
		Q (Вт)	ппу-120 V (м³)	ппу-100 V (м³)	ппу-80 V (м³)
-15°	30°	5599	100	89	78
	35°	4908	89	80	69
	40°	4231	80	71	62
-20°	30°	4132	77	69	61
	35°	3572	68	60	53
	40°	3028	59	52	46
-25°	30°	2927	58	51	46
	35°	2477	49	44	38
	40°	2045	40	36	31